



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Дизелов генератор	
Произведен в ЕС	Да
Номинална мощност	Минимум 40 kVA / 32 kW
Стенд бай мощност	Минимум 43 kVA / 34.4 kW
Конструктивни параметри	
Резервоар за гориво	Минимум 90 л.
Размери	Максимум Ш-950 мм. / Д-2100 мм./ В-1400 мм.
Двигател	
Обороти	1500 оборота в минута
Брой цилиндри, разположение	Четири, редови
Въздухоподаване	Естествено
Регулатор на напрежението	Механично
Стартово напрежение	12 V
Разход на гориво при 100% / 70% / 50% натоварване	Максимум до 8,5 / 6 / 4 литра/час
Артернатор	
Брой фази	3
Напрежение	400 V
Честота	50 Hz
Изолация	Клас H
Система за възбуждане	Безчеткова с автоматично регулиране
Окомплектовка	
Стартерен акумулатор	Да
Устройство за подзаряд на акумулатора	Да
Ел. подгриване на двигателя	Да
Прекъсвач с термо-магнитен предпазител за защита на силовата верига след	Да

алтернатора	
Устройство за автоматично включване на резервното захранване /ABP/	Да
Електронен панел /AMF/ с LCD екран и защиты	Да

Изготвил: гл. експерт В. Костадинов.....  30.09.2015 г.

Подписът е заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22 б от ЗОП

